

Vzorek	119973
Rok	2021
Datum odběru	06.12.2021
Čas odběru	10:15
Materiál	voda pitná
Místo odběru	Vílanec, kuchyň, dřez
Název vzorku	veřejný vodovod
Datum příjmu	06.12.2021
Vzorkoval	Blažková Lucie

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml	0	
Fe	mg/l	0,027	
TOC	mg/l	1,8	
amonné ionty	mg/l	<0,060	
barva	mg/l Pt	<5	
chlor vol. na místě	mg/l	0,06	
chuť (lab)		příjemná	
dušitany	mg/l	<0,040	
dušičnany	mg/l	7,7	
koliformní b.	KTJ/100ml	0	
konduktivita (25°C)	mS/m	14,9	
pH		6,2	Mimo limit !
pach (lab)		příjemný	
počty při 22°C	KTJ/ml	0	
počty při 36°C	KTJ/ml	0	
teplota vzorku	°C	9	
zákal (nefelometr)	ZF(n)	0,67	