



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Vzorek	103314
Rok	2022
Datum odb ru	20.09.2022
as odb ru	10:45
Materiál	voda pitná
Místo odb ru	Lou ky, .p. 5, Da kovi, kuchyn - d ez
Název vzorku	ve ejný vodovod
Datum p íjmu	20.09.2022
Vzorkoval	Blažková Lucie

Stanovení	Jednotka	Výsledek	Hodnocení
E. coli	KTJ/100ml	0	
Fe	mg/l	0,023	
TOC	mg/l	1,1	
amonné ionty	mg/l	<0,060	
barva	mg/l Pt	<5	
chlor vol. na míst	mg/l	<0,05	
chu (lab)		p íjatelná	
dusitany	mg/l	<0,040	
dusi nany	mg/l	10	
koliformní b.	KTJ/100ml	0	
konduktivita (25°C)	mS/m	14,0	
pH		6,1	Mimo limit !
pach (lab)		p íjatelný	
po ty p i 22°C	KTJ/ml	4	
po ty p i 36°C	KTJ/ml	0	
teplota vzorku	°C	15,9	
zákal (nefelometr)	ZF(n)	<0,40	